



Aresotarna AB

Randklevs väg 2
837 32 Järpen

Besiktningsprotokoll

1 av 1

Datum
2026-09-16

Diarienummer
980-348007

Utfärdare

Aresotarna AB

Randklevs väg 2
837 32 Järpen
0647611086

Adressat

Nilsson Staaf Gunveig

Krondikesvägen 96 B
83146 Östersund

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
Kvissle 4:32	Nilsson Staaf Gunveig	Nilsson Staaf Gunveig
Fastighetsadress	Krondikesvägen 96 B	Krondikesvägen 96 B
Kvitsle 141	83146 Östersund	83146 Östersund
Kontrolldatum		
2026-08-27		

Objekt

Värmeanläggning

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Braskamin	Morsö	Bottenvåning	Vardagsrum
Bränsleslag			
Ved			

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning

Sakkunnighetsbevis

Besiktning avser befintlig installation av braskamin Morsö placerad i vardagsrum bottenvåning.

Kommentarer: Öka avståndet till brännbart till 100mm genom vägg till brännbart. Schakta in skorsten på vind.

Utfall

Enligt ovan

Besiktningsman

Max Welin